

Bachema AG  
Analytische Laboratorien

Schlieren, 10. November 2023  
AMa

Wasserversorgungs-Genossenschaft  
Rabizoni  
Blüemlisalpstrasse 6  
4562 Biberist

# Untersuchungsbericht

Objekt: Trinkwasserkontrolle Quelle Rabizoni, Gerlafingen

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für die Prüfung  
von Umweltproben  
(Wasser, Boden, Abfall,  
Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach  
ISO/IEC 17025  
STS-Nr. 0064

<b>Auftrags-Nr. Bachema</b>	202313063
<b>Proben-Nr. Bachema</b>	57557
<b>Tag der Probenahme</b>	06. November 2023
<b>Eingang Bachema</b>	06. November 2023
<b>Probenahmeort</b>	Gerlafingen
<b>Entnommen durch</b>	C. Widmer, Bachema AG
<b>Im Beisein von</b>	J. Moser
<b>Auftraggeber</b>	Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni, Blüemlisalpstrasse 6, 4562 Biberist
<b>Rechnungsadresse</b>	Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni, Blüemlisalpstrasse 6, 4562 Biberist
<b>Rechnung zur Visierung</b>	Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni, U. Kramer, Blüemlisalpstrasse 6, 4562 Biberist
<b>Bericht an</b>	Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni, U. Kramer, Blüemlisalpstrasse 6, 4562 Biberist
<b>Bericht per e-mail an</b>	Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni, U. Kramer, uriel.kramer@w-h.ch

Freundliche Grüsse  
BACHEMA AG



Olaf Haag  
Dipl. Natw. ETH

**Objekt:** Trinkwasserkontrolle Quelle Rabizoni, Gerlafingen  
**Auftraggeber:** Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 202313063

### Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
57557 W	Quelle Rabizoni, Entnahme ab Brunnen Recherswil, Bushaltestelle Freiheit	06.11.23 / 06.11.23

### Bedingungen Probenahme

06. November 2023

Witterung Entnahmetag	allgemein sonnig bis bewölkt
Witterung Vortag	bewölkt bis regnerisch
Lufttemperatur	8 °C
Bodenzustand	trocken

### Legende zu den Referenzwerten

TBDV TW (F/B)	Höchstwerte für Trinkwasser ab Wasserfassung (unbehandelt) bzw. unmittelbar nach Behandlung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte.
------------------	--

### Abkürzungen

n.n.	nicht nachweisbar
KBE	Kolonie-bildende Einheiten
W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
{1}	Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der Bachema AG.
{2}	Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.
{3}	Feldmessung von Kunde erhoben.

### Akkreditierung

	<p>Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG. Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet. Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder <a href="http://www.bachema.ch">www.bachema.ch</a>)</p>
--	--

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00

Telefax  
+41 44 738 39 90

info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für die Prüfung  
von Umweltproben  
(Wasser, Boden, Abfall,  
Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach  
ISO/IEC 17025  
STS-Nr. 0064

**Objekt:** Trinkwasserkontrolle Quelle Rabizoni, Gerlafingen  
**Auftraggeber:** Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 202313063

Probenbezeichnung					Referenzwert	
	Quelle Rabizoni, Entnahme ab Brunnen Recherswil, Bushaltestelle Freiheit					TBDV TW (F/B)
Proben-Nr. Bachema	57557					
Tag der Probenahme	06.11.23					
Entnahmezeit	09:55					

**Feldparameter**

Temperatur (Feld) {3}	°C	11.0				
-----------------------	----	------	--	--	--	--

**Mikrobiologische Untersuchungsparameter**

Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	5				100 (Fassung) 20 (nach Behandlung)
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.				n.n.
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.				n.n.

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
CH-8952 Schlieren  
Telefon +41 44 738 39 00  
Telefax +41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser, Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025  
STS-Nr. 0064