

Projekt Nr. 260358

Trinkwasser Mikrobiologie

Proben Herkunft **Quellfassung
Koppigen
WVG RABIZONI**

**Wasserversorgungs-Genossenschaft
RABIZONI
p.A. René Christen
Reiherweg 12
4562 Biberist**

Probenahme **21.09.10**
Probeneingang **21.09.10**
Entnahme durch **IMP, P. Wyss**
Bodenzustand **feucht**

Witterung Entnahmetag **bewölkt/sonnig**
Witterung Vortag **sonnig**
Letzter Niederschlag **12.09.10**

Angewandte Methoden: diverse

Parameter	Anforderung an Quelle/ nach Behandlung/ im Netz	Quellfassung Koppigen			
		10-04854-001			
Ergiebigkeit / Fördermenge l/min		---			
Lufttemperatur °C		10.0			
Wassertemperatur °C		10.0			
Aerobe mesophile Keime KBE/ml	100 / 20 / 300	4			
E. coli KBE/100ml	nn	nn			
Enterokokken KBE/100ml	nn	nn			
Kurzbeurteilung		Trinkwasser einwandfrei			

Die untersuchte *Trinkwasserprobe* erfüllt zum Zeitpunkt der Probenahme die Toleranzwerte der Hygieneverordnung vom 23. Nov. 2005 (Stand 25.05.09).

Legende

nn Nicht nachweisbar
--- Keine Analyse durchgeführt



Oberbuchsitzen, 24.09.2010 WYP
6914.00
IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung

Hauptstrasse 591
CH-4625 Oberbuchsitzen

Telefon 062 389 98 99
Fax 062 389 98 90

info@impbautest.ch
www.impbautest.ch

IMP Bautest AG

Swiss Testing: STS 016